Приложение к таблице №11

Варианты исполнения ОПН классов напряжения 110 - 220 кВ III-го, IV-го и V-го классов пропускной способности

Код исполнения **«ПФ»**



Рис.57 ОПН-110/1000 подвесного исполнения для установки на фазные провода

Код исполнения **«ПЗ»**



Рис.58 ОПН-110/1000 подвесного исполнения с изолирующим основанием для установки на заземлённые металлоконструкции

Код исполнения **«ПФ»**



Рис.59 ОПН-220/1000 подвесного исполнения для установки на фазные провода

Код исполнения **«ПЗ»**



Рис.60 ОПН-220/1000 подвесного исполнения с изолирующим основанием для установки на заземлённые металлоконструкции

По заявке заказчика изготавливаются ограничители:
- подвесного исполнения на классы напряжения 330, 500и 750 кВ (коды исполнения – ПЗ и ПФ)
- с измененными посадочными местами или переходными пластинами;
- соответствующие дополнительным требованиям по механической прочности (код исполнения - М);
- «перевёрнутого» исполнения, предназначенные для подвеса с жёстким креплением к заземлённым конструкциям (код исполнения - Ж);
- предназначенные для эксплуатации в КРУЭ (код исполнения - Э);
- предназначенные для эксплуатации в горных районах (код исполнения - Г);
- климатического исполнения – «Т» (для тропического климата).